

АКТ №1

Проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации в связи с угрозой и возникновением ЧС террористического характера и возникновении пожара при взрыве в МДОУ Красноярский детский сад

25 марта 2024 г.

Штаб руководства объектовой тренировки в составе:
начальник штаба — и.о.заведующего МДОУ Красноярский детский сад
Смирнова С.Н.;

сотрудники штаба:

- ответственный за антитеррористическую безопасность ,завхоз Поселеннова
Г.И.,

- уполномоченный по охране труда, Кангина А.А.,

- воспитатель, Денисова Л.В.

составил настоящий акт о практической отработке плана эвакуации
сотрудников и воспитанников из здания МДОУ Красноярский детский сад,
расположенного по адресу: п. Колхозный, ул. Новая, д.15А

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости - 2, этажность - 2; количество эвакуационных
выходов 4

система оповещения людей о пожаре звуковым сигналом,

количество человек, подлежащих эвакуации 37, из них детей 24.

Время:

- подачи сигнала о возникновении пожара 10:00

- срабатывания АПС 10:00

- начала эвакуации из здания 10:01

- завершения эвакуации 10:08

Окончание переключки эвакуируемых людей 10:10

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 10 мин

Количество эвакуированных 37 чел, из них детей 24 чел.


Количество используемых эвакуационных выходов из здания 3

Наличие списков эвакуируемых людей имеются (журналы посещаемости
детей, табель рабочего времени)

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

И.О.Заведующего МДОУ



Смирнова С.Н.

Поселеннова М.
Садоркина Л.В.
Денисова Л.В.
Кангина А.А.